

質 問 書

| 番号 | 図面番号 | 質 問 事 項 | 回 答 |
|----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 建築図 12 | 外壁3レッドシダー羽目板張については不燃処理は必要でしょうか ご指示下さい。 | 必要なし |
| 2 | 建築図 55 | 天井点検口の配置・サイズ等の御指示下さい。 | メンテナンス等考慮し必要数算定すること サイズは450角 |
| 3 | 開発図 061 | 場内駐車場アスファルト舗装の路盤厚さ・AS舗装厚さ及び仕様について御指示下さい。 | 路盤厚さ300（150ごとにローラー転圧） 舗装厚さ50（透水性アスファルト舗装） |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |